



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отдел надзорной деятельности
Брюховецкого района
ул. Привокзальная, 2 «б» ст. Брюховецкая, 352750
Телефон: 2-12-12 Факс 2-12-12
21 апреля 2016 г. №23-359-9-13

МБДОУ ДС №18 «Солнышко» по адресу: с.
Большой Бейсуг, ул. Деркача, 9
Заведующей МБДОУ ДС №18
«Солнышко» Погородней К.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения

«21» апреля 2016 года

ст. Брюховецкая

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

старший лейтенант в. службы Саушко А.А.

рассмотрев протокол №№ 34/30, №34/31 от «21» апреля 2016 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на заведующую МБДОУ ДС №18 Погороднюю К.А. и юридическое лицо МБДОУ ДС №18 «Солнышко», установил, что 21.04.2016 год в помещениях и на территории детского сада МБДОУ ДС №18 «Солнышко» по адресу: Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг, ул. Деркача, 9, нарушены требования пожарной безопасности в РФ (Правила противопожарного режима), введенные в действие Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года, а именно:

Вам необходимо устранить нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

- на территории образовательного учреждения не оборудована табличками о запрете курения на территории учреждения (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 «СОЛНЫШКО» С. БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ МО БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, Правила противопожарного режима в РФ п.14);
- не во всех помещениях учреждения вывешены таблички с номером вызова пожарной охраны (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 «СОЛНЫШКО» С. БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ МО БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, Правила противопожарного режима в РФ п.6);
- руководителем организации не разработан годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 «СОЛНЫШКО» С. БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ МО БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, Правила противопожарного режима в РФ п.63);
- руководителем организации с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие инструкции с действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 «СОЛНЫШКО» С. БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ МО БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, Правила противопожарного режима в РФ п.12);

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 268-64-40

Телефон доверия Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 8(863) 240-55-10

- не предоставлены акты проведения практических тренировок лиц, осуществляющих деятельности на объекте по эвакуации людей (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 «СОЛНЫШКО» С. БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ МО БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, Правила противопожарного режима в РФ п.12);

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

А.А. Саушко
(расшифровка подписи)

Представление получило

14.06.2016
(дата, должность, подпись)

Погородняя К.А.
(Ф.И.О.)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Брюховецкого района

352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, E-mail: ond43_kk@mail.ru

ст. Брюховецкая

(место составления акта)

«21» апреля 2016 г.

(дата составления акта)

«12» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 33

По адресу / адресам: Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг, ул. Деркача, 9

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 33 от «28» марта 2016 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №18 «Солнышко»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«4» апреля 2016г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность «03» час. «00» мин.

«21» апреля 2016г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность «03» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 06 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности Брюховецкого района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): «09» час. «00» мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«29» марта 2016 г.

Погородняя Т.А. Шиб

(фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

№ от «» г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Саушко Андрей Александрович – ВрИю начальника ОНД Брюховецкого района, эксперты не при-
влекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
«б аккредитация и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Погородняя Кристина Алексеевна, заведующая МБДОУ ДС №18 «Солнышко»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № | Вид нарушения требований по- | Пункт (абзац пункта) и | Сведения о юриди- |
|---|------------------------------|------------------------|-------------------|
|---|------------------------------|------------------------|-------------------|

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

| п/п | жарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | ческих и (или) физических лицах, допустивших нарушения |
|-----|--|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | на территории образовательного учреждения не оборудована табличками о запрете курения на территории учреждения (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 "СОЛНЫШКО"С. БОЛЬШОЙ БЕЙСУГМО БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН) | Правила противопожарного режима в РФ п.14 | Погородняя К.А. |
| 2 | не во всех помещениях учреждения вывешены таблички с номером вызова пожарной охраны (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 "СОЛНЫШКО"С. БОЛЬШОЙ БЕЙСУГМО БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН) | Правила противопожарного режима в РФ п.6 | Погородняя К.А. |
| 3 | руководителем организации не разработан годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 "СОЛНЫШКО"С. БОЛЬШОЙ БЕЙСУГМО БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН) | Правила противопожарного режима в РФ п.63 | Погородняя К.А. |
| 4 | руководителем организации с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 "СОЛНЫШКО"С. БОЛЬШОЙ БЕЙСУГМО БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН) | Правила противопожарного режима в РФ п.12 | Погородняя К.А. |
| 5 | не предоставлены акты проведения практических тренировок лиц, осуществляющих деятельность на объекте по эвакуации людей (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮД- | Правила противопожарного режима в РФ п.12 | Погородняя К.А. |

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

| | | |
|---|--|--|
| ЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 "СОЛНЫШКО" С. БОЛЬШОЙ БЕЙСУТ МО БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН | | |
|---|--|--|

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 33/ 1 / 5 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 21.04.2016 г. с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 06.06.2016 г.

Административное дело(а) по ст.20.4 КоАП РФ ч.1 от 21.04.2016 г. возбужденные в отношении должностного лица Погородняя К.А., юридического лица – МБДОУ ДС №18 «Солнышко».

Подпись лица, проводившего проверку:



Саушко Андрей Александрович – ВрИО начальника
 ОНД Брюховецкого района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«21» апреля 2016 г.
 М.Л.П.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Погородняя Кристина Алексеевна, заведующая МБДОУ ДС №18 «Солнышко»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» апреля 2016 г.

(подпись)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД № _____